

Biuro Projektowe – Wdrożeniowe „MOOR-2”
25-328 Kielce
ul. Śląska 10/25

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej

W nawiązaniu do wniosku MOOR-2-23/05/12 z dnia 23.05.2012r. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Nowej Słupii z siedzibą w Rudkach określa warunki przyłączenia gospodarstw od Nr 39-42 do sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Milanowska dotyczące:

1) zaopatrzenia w wodę:

- miejsce włączenia należy projektować od istniejącej sieci wodociągowej Ø 300.
- ciśnienie robocze na istniejącej sieci wodociągowej wynosi 0,4 MPA,
- włączenie do sieci wodociągowej należy projektować poprzez trójnik z zasuwą,
- przejścia przez drogi projektować metodą przewiertów w rurach ochronnych,
- ułożenie sieci wodociągowej projektować zgodnie z PN obowiązującymi w tym zakresie,
- przewody wodociągowe projektować z rur PE uwzględnić należy hydranty naziemne Ø 80,
- przy projektowaniu przyłączy należy uwzględnić:
 - a) wykonanie przyłączy z rur PE,
 - b) do pomiaru zużycia wody zaprojektować wodomierz wraz z zaworami antyskażeniowymi,
 - c) wykluczyć połączenia z lokalnymi ujęciami wody (studnie kopane),

Całość robót należy projektować zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów.

p.o. KIEROWNIKA REFERATU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA

Magdalena Gąsior
Magdalena Gąsior

URZĄD GMINY
26-006 Nowa Słupia, woj. świętokrzyskie
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Nowa Słupia 26 LIS 2012

Kierownik Referatu
Gospodarczo-Inwestycyjnego

mgr inż. Marek Partyka
mgr inż. Marek Partyka

PROJEKTANT

mgr inż. Zdzisław Józefowski
mgr inż. Zdzisław Józefowski
nr upr. 107/88 KI-212/89