

ZGMiK- 7142/86/2008

GMINA Nowa Słupia
Rudki, dnia 05.02.2008r.
05.01.2008
R1 763
ANALIZA WYKONANIA
55-610 KIELCE

**Urząd Gminy
w Nowej Słupii**

W nawiązaniu do wniosku RTI-7020/29/08 z dnia 23.01.2008r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Rudkach określa warunki techniczne na dostarczanie wody do miejscowości: Stara Słupia (Podchełmie), Pokrzywianka Dolna, część miejscowości Cząstków, Włochy, Skały.

1. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej należy projektować:
 - a) sieć wodociągowa (Ø 225 PCV, ciśnienie robocze - 0,5 MPa) w Cząstkowie obok posesji Nr 11,
 - b) sieć wodociągowa (Ø 110 PE, ciśnienie robocze - 0,48 MPa) w Cząstkowie obok posesji Nr 102,
 - c) sieć wodociągowa (Ø 90 PCV, ciśnienie robocze - 0,5 MPa) w Pokrzywiance obok Szkoły Podstawowej,
2. Włączenia budowanej sieci wodociągowej do istniejących sieci należy projektować poprzez trójnik z zasuwą.
3. Przewody wodociągowe projektować z rur PE, uwzględnić należy hydranty naziemne Ø 80.
4. Przejęcia przez drogi projektować metodą przewiertów w rurach ochronnych.
5. Ułożenie wodociągu projektować zgodnie z PN obowiązującymi w tym zakresie.
6. Przy projektowaniu przyłączy należy uwzględnić:
 - a) wykonanie przyłączy z rur PE,
 - b) do pomiaru zużycia wody zaprojektować wodomierz skrzydełkowy o średnicy DN 15 mm wraz z zaworami antyskażeniowymi,
 - c) wykluczyć połączenia z lokalnymi ujęciami wody (studnie kopane),
 - d) włączenie przyłączy do sieci należy projektować za pomocą nawiertki wodociągowej wraz z zaworem i wprowadzeniem głowicy zaworu do skrzynki zaworowej.
7. Całość robót należy projektować zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów.
8. Trasę przebiegu wodociągu w miejscowości Stara Słupia (Podchełmie) należy dodatkowo uwzględnić z firmą ECON – Marek Michalczyk, 25-237 Kielce, ul. Klimeckiego 10, nr tel. 041 361-92-16. Uzgodnienie to jest konieczne z uwagi na projektowany kanał ściekowo-przesyłowy lokalizowany w pasie drogowym.

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ
w Rudkach
inż. Andrzej Romański

Za zgodność z oryginałem:

Kielce