



Nowa Słupia dn. 29.04.2014r.

RGI.341.5.2014

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody wraz magistralą wodociagową i remont ujęć wody w miejscowości Zamkowa Wola dla potrzeb Gminy Nowa Słupia”.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.) –
przekazuje treść odpowiedzi na zapytania Wykonawców :

Zapytanie 1:

W przedmiarze podane są obmiary remontu drogi z płyt betonowych w ilości 1700 m² w pozycji 40 przedmiaru dotyczącego modernizacji budynku SUW i zagospodarowania terenu oraz 1244 m² w pozycji przedmiaru dotyczącego odbudowy drogi- dojazd do SUW.

Proszę o określenie dokładnej ilości remontu drogi i ilości płyt drogowych do wymiany.

Zamawiający udziela wyjaśnień:

Powierzchnia remontowanej drogi dojazdowej do SUW wynosi 1700m².

Zapytanie 2:

Technologia uzdatniania wody zaprojektowana zakłada realizację procesu uzdatniania na filtrach DN 1400 przy prędkości filtracji 15,27 m/s. z praktyki wiadomo nam, iż prędkości filtracji powyżej 10m/s mogą powodować dość duże trudności dla uzyskania prawidłowych parametrów wody pitnej. Dlatego też prosimy o jednoznaczne stwierdzenie jakie będzie stanowisko zamawiającego w przypadku braku możliwości osiągnięcia zakładanych parametrów SUW czyli uzdatniania 47m³/h wody na filtrach DN 1400.

Zamawiający udziela wyjaśnień:

Z uwagi na skład wody surowej oraz zastosowaną w projekcie technicznym technologię uzdatniania wody, potwierdza się prawidłowość doboru urządzeń, i co za tym idzie prędkość filtracji.

Zapytanie 3:

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

W załączniku „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót” w punkcie 2.1 na stronie 51 Zamawiający wymaga aby proponowane urządzenia technologiczne były wykazane w załączonej „Tabeli do oceny technicznej oferty” dołączone do oferty. Czy zamawiający wymaga takiego wykazania urządzeń technologicznych dla wszystkich oferentów niezależnie, jakiego producenta urządzenia proponują?

Zamawiający udziela wyjaśnień:

Zamawiający nie wymaga od oferentów złożenia urządzeń technologicznych wraz z podaniem ich producenta, którego proponuje do wykonania zadania.

Tabela na stronie 51 „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót” nie jest załącznikiem obowiązkowym wynikającym z SIWZ a ocena techniczna proponowanych urządzeń nie jest jednym z kryteriów wyboru oferty.

Urządzenia jakie zamierza wykorzystać oferent przy wykonaniu zadania muszą odpowiadać swoim parametrem, urządzeniom wskazanym w dokumentacji technicznej (w projekcie budowlanym) zadania a obowiązkiem oferenta, który zamierza stosować rozwiązania równoważne do wskazanych w tej dokumentacji jest wykazanie, że rozwiązania te odpowiadają wymaganiom zamawiającego.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić przy przygotowaniu i składaniu ofert.

Jednocześnie informujemy, że odpowiedzi nie wpływają na zmianę terminu składania ofert.

Z poważaniem:

Z up. WÓJTA GMINY
Marek Partyka
mgr inż. Marek Partyka
Kierownik Referatu
Gospodarczo-Inwestycyjnego