

GMINA NOWA SŁUPIA
ul. Rynek 15
26-006 Nowa Słupia

Nowa Słupia dn. 23.04.2012r.

Wyjaśnienie nr 1 do zaproszenia do złożenie propozycji cenowej

Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na: „*Wymiana sieci wodociągowej fi 63 na długości 500mb w msc. Rudki, ul. Kolejowa i Nadrzeczna.*”

RGI.6213.20.12

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie, jakiego typu rury mają być przyjęte do wyceny.

Odpowiedz:

Sieć wodociągową należy wykonać z rur dwuwarstwowych z płaszczem ochronnym, z zatopionym przewodem miedzianym do lokalizacji trasy przebiegu, typu ROBUST PIPE lub równoważne. Można również zastosować rury bez płaszczka ochronnego w takim wypadku należy zastosować obsypkę z piasku.

Pytanie 2:

Prosimy o wyjaśnienie, czy odbudowa drogi wchodzi w zakres robót.

Odpowiedz:

Nie, ponieważ przejścia pod drogami należy wykonać metodą przewiertu.

Ponadto Zamawiający zmienia : obmiar w punkcie 1.2.6 – przewiertu rurą PE fi 160mm – analogia z 8,0000m na 12,0000 m.

Proszę o uwzględnienie powyższego w wycenie przedmiotu zamówienia.

Z up. WÓJTA GMINY

mgr inż. Marek Partyka
Kierownik Referatu Gospodarczego
- Inwestycyjnego