

Nowa Słupia, 13.04.2018 r.

Znak sprawy: RIFS.ZP.271.2.2018

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia”

Pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedzią

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w imieniu Zamawiającego przedstawiam treść pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jakie wpłynęło w dniu 11.04.2018 r. oraz odpowiedź Zamawiającego:

Pytanie dotyczy Części 1 Termomodernizacja budynku po byłym posterunku policji w Nowej Słupii, ul. Staszica 18, 26 – 006 Nowa Słupia.

„Czy w związku ze współfinansowania inwestycji ze środków unijnych, Zamawiający wymaga, aby zaprojektowany kocioł na pellet drzewny był przebadany w akredytowanej jednostce badawczej na emisję i zużycie prądu oraz posiadał potwierdzający to certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej na emisję i prąd na spełnienie wymagań *Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe ?*”

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby przewidziany do zamontowania w budynku po byłym posterunku policji kocioł na pellet spełniał parametry zawarte w dokumentacji projektowej (ewentualnie mogą być równe lub lepsze) oraz wymagania dotyczące sprawności cieplnej i wymagań emisji według Normy PN-EN 303-5:2012 dla kotłów klasy 5.

W związku z czym na etapie realizacji, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia odpowiedniego świadectwa lub certyfikatu jednostki akredytowanej potwierdzającej kwalifikację kotła do „klasy 5” zgodnie z w.w normą.

Jednocześnie Zamawiający informuję, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.

Z-ca Wójta Gminy

Włodzimierz Zaręba