

Artykuł pochodzi ze strony: www.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.nowaslupia.bip.jur.pl/artykuly/7902

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą

Podtytuł: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia”

Przedmiar i dokumentacja projektowa (załączniki nr 9,10 do SWZ) - do pobrania tutaj

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia”.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. z 2021 r. poz. 1129** – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania:

1. W związku z rozległym zakresem zamówienia prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji ath lub innym edytowalnym formacie.

Odp.: Zamawiający nie posiada edytowalnej wersji przedmiarów.

1. Proszę o podanie parametrów pomp (Q i H) jakie mają zostać dobrane dla pompowni w miejscowości Mirocice. Jaki jest zakres remontu? Cała pompownia, czyli zbiorniki z wyposażeniem, pompami oraz sterowaniem, czy tylko konkretne elementy? Jakie są wymagania co do automatyki/ szafy sterowniczej?

• Parametry przepompowni ścieków w miejscowości Mirocice.

Q- 11 l/s H- 18,1m

Zakres remontu przepompowni dotyczy wymiany korpusu (studni), wymiana armatury wraz z szafą sterowniczą.

Wymagania szafy sterowniczej, funkcje rozdzielniczy:

- sterowanie pracą pomp: automatyczne lub ręczne,
- alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zużyciu się pomp),
- czasowe załączanie pomp w przypadku małego napływu cieczy,
- załączenie dwóch pomp co 11 cykl, w celu zwiększenia ciśnienia w rurociągu tłocznym (w przypadku możliwości jednoczesnej pracy pomp),
- pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej oraz 2 pływaków,
- zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”,
- możliwość spompowania ścieków poniżej suchobiegu,
- awaryjne sterowanie pracą pomp poprzez dwa wyłączniki pływakowe (w przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC),
- sygnalizacja optyczno – akustyczna stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego,
- sygnalizacja pracy i awarii pomp,
- opóźnienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania,
- niejednoczesny start pomp,
- możliwość blokowania równoległej pracy pomp,
- możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp,
- zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pomp – realizowane przez sterownik PLC,
- możliwość awaryjnego zasilania układu z agregatu prądowłczego poprzez wtykę 400VAC
- 5P,
- podtrzymanie akumulatorowe obwodów 24VDC;
- kontrola otwarcia rozdzielniczy oraz studni;
- możliwość przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sieć GPRS

Dodatkowo szafa powinna posiadać zabezpieczenia :

- zabezpieczenie różnicowoprądowe,
- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C,
- zabezpieczenie od zaniku bądź złej kolejności faz napięcia zasilającego,
- zabezpieczenie przeciążeniowe, termiczne silników pomp,
- zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe układu sterowania.

1. Proszę o napisanie jakie warunki ma spełniać szafa sterująca pompownią sieciową w miejscowości Słupia. Obecne zapisy są zbyt ogólne. Jakie są wymagania co do szaf przy przepompowniach przydomowych? Jaka jest wymagana wysokość zbiorników poszczególnych pompowni przydomowych?

Odp.: Zakres szafy sterującej w miejscowości Nowa Słupia zgodnie z odpowiedzią na pytanie powyżej.

Zakres szaf przy przepompowniach domowych

- zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho”,
- możliwość spompowania ścieków poniżej suchobiegu,
- awaryjne sterowanie pracą pomp poprzez dwa wyłączniki pływakowe (w przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika PLC),
- sygnalizacja optyczno – akustyczna stanów awaryjnych, z możliwością odłączenia sygnału akustycznego,
- sygnalizacja pracy i awarii pomp,
- możliwość ustawienia limitu czasu pracy pomp,
- zliczanie czasu pracy i ilości załączeń pompy – realizowane przez sterownik PLC,
- możliwość awaryjnego zasilenia układu z agregatu prądotwórczego poprzez wtykę 400VAC 5P,
- podtrzymanie akumulatorowe obwodów 24VDC;
- kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni;

Głębokość studni przydomowych powinna zapewnić min 0,5m między punktem załączenia pompy a punktem jej wyłączenia. Punkt załączenia powinien być 0,2m poniżej rzędnej dopływu kanału.

1. Zbiornik pompowni sieciowej w Słupi zgodnie z dokumentacją ma być wykonany z PMB, natomiast w pozostałych częściach zadania, wszystkie zbiorniki są betonowe. Czy jest to błąd zapisu?

Odp.: Wszystkie zbiorniki należy zastosować z PMB.

1. Zarówno w Dębnie, jak i Jeziorku zostały zapisane filtry antyodorowe w kominkach wentylacyjnych, w części dotyczącej Słupi już tego zapisu brak. Czy tam ma być, czy jest to błąd w zapisie?

Odp.: W zakresie przepompowni w Nowej Słupi ul. Chełmowa należy przewidzieć montaż filtrów antyodorowych.

1. W związku z panującą sytuacją pandemiczną prosimy o zmianę zapisów umowy §1 pkt 1: „Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem”, w taki sposób aby korespondencja elektroniczna była również wiążąca dla obu stron co usprawni proces realizacji umowy.

Odp.: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

1. W związku z zapisami umowy §10 pkt 3: „Wykonawca oświadcza i akceptuje fakt, iż zobowiązany jest finansować realizację przedmiotu niniejszej umowy w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego do czasu otrzymania środków z Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, nr []”, i ich wypłaty na zasadach określonych w § 11 poniżej. Jednocześnie strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta”, prosimy o informację jaki procent wartości lub jaka kwota każdego z zadań będących przedmiotem przetargu jest pokryta udziałem własnym Zamawiającego?

Odp.: Zgodnie z warunkami wynikającymi z programu Polski Ład całość udziału Zamawiającego stanowi 5 % i udział ten jest do całej inwestycji bez przyporządkowania do poszczególnych części.

1. Zgodnie z zapisami umowy §11 pkt 1: „Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót. Zapłata pozostałej części wynagrodzenia dla Wykonawcy nastąpi w trzech transzach, zgodnie z pkt. 2 i 3 poniżej”. Proszę o odpowiedź co Zamawiający rozumie pod pojęciem „pozostała część wynagrodzenia” oraz jaka jest jej wielkość w stosunku do całości wynagrodzenia?

Odp.: Odpowiedź na pytanie znajduje się w ust. 2 § 11.

1. W §10 pkt 5 umowy określono warunek: „W przypadku stwierdzenia wykonania zakresu robót w sposób niezgodny z

dokumentacją (użycie materiałów innych niż w dokumentacji lub zadeklarowanych w złożonej ofercie oraz zastosowanie technologii niezgodnej z dokumentacją lub zadeklarowanej w złożonej ofercie) zamawiający pomniejszy wynagrodzenie za te roboty wykorzystując do tego ceny rynkowe lub w przypadku ich braku minimalne ceny sekocenbud i nałożyć karę umowną zgodnie z zapisami umowy". Czy z uwagi na pojawiające się w udostępnionej dokumentacji przetargowej konkretne nazwy własne materiałów bądź producentów nie dopuszcza Zamawiający rozwiązań równoważnych?

Odp.: Przed zadaniem pytania należało zapoznać się z SWZ, proszę spojrzeć na ust. 3 w rozdziale III SWZ.

1. Zgodnie z §19 pkt 9 umowy: „Koszt serwisowania, przeglądów gwarancyjnych łącznie z wymianą materiałów eksploatacyjnych zamontowanych urządzeń, w okresie gwarancji ponosi Wykonawca”. Koszty materiałów eksploatacyjnych są w dużej mierze zależne od sposobu użytkowania obiektu, a Wykonawca użytkownikiem obiektu nie będzie w związku z czym nie jest w stanie oszacować takich kosztów na etapie przetargu. Prosimy o usunięcie tego zapisu z projektu umowy.

Odp.: W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego działania przedmiotu zamówienia bez względu na sposób eksploataowania. Jedynie okoliczności zawinione przez Zamawiającego wyłączają taką odpowiedzialność. Zapis pozostaje bez zmian.

1. Wysokość kary w §20 pkt 5 umowy: „za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2% wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1 umowy" oraz adekwatnie w §20 pkt 6 jest w ocenie Wykonawcy zbyt wysoka. Prosimy o zmianę wysokości na 1000 zł lub 2% wynagrodzenia brutto umowy podwykonawczej.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

1. Wśród kar znajduję się zapis §20 pkt 1: „za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego (niezależnie czy na podstawie umowy czy też na podstawie ustawy) z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1 umowy". Prosimy o wprowadzenie adekwatnego zapisu o karze w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1 umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

1. W opisach technicznych projektów wykonawczych określono wodoszczelność studni betonowych W8 natomiast na schemacie studni podano W12. Jaki jest faktycznie wymagany parametr?

Odp.: Należy wziąć pod uwagę zapis z projektu wykonawczego - wodoszczelność W8.

1. Zgodnie z załączoną dokumentacją dotyczącą robót na Ul. Chełmowej w Nowej Słupi w dniu 16.12.2008 r. została wydana opinia ZUDP r. przez Starostwo Powiatowe w Kielcach która traci ważność w przypadku nie zrealizowania projektu w okresie 3- lat od daty zatwierdzenia niniejszej opinii. Jaka jest sytuacja prawno-administracyjna przywołanej opinii na dzień dzisiejszy?

Odp.: Zamawiający posiada ważne pozwolenie na budowę.

1. Zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową ul. Chełmowej: „ konieczne jest zapewnienie przez Inwestora i na jego koszt objęcie prac ziemnych związanych z przedmiotową inwestycją ścisłym nadzorem archeologicznym". W związku z niewystępowaniem takiego kosztu w przedmiarach robót prosimy o potwierdzenie, że nadzór archeologiczny jest po stronie Zamawiającego.

Odp.: Nadzór archeologiczny po stronie Wykonawcy.

1. Prosimy o wprowadzanie w umowie zapisu o możliwości zmiany terminu wykonania umowy w przypadku konieczności wstrzymania robót na rzecz ewentualnych prac archeologicznymi.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu.

1. Proszę o zamieszczenie dokładniejszej dokumentacji wykonawczej ul. Chełmowej z uwagi na braki w opisach średnic studni co uniemożliwia weryfikację przedmiaru, skalkulowanie ceny ofertowej oraz późniejszą realizację.

Odp.: W dokumentacji zamieszczonej do przetargu na stronie 41 - opisane jest że na głównych ciągach sieci grawitacyjnej fi 200 zabudowane będą studnie betonowe fi 1200, natomiast na sięgaczach - studnie fi 1000.

1. W opisie technicznym ul. Chełmowej podano studnie DN 1000 w ilości 33 kpl., w dalszej części opisu znajduję się wzmianka o 30 szt. tych studni a w przedmiarach nie ma ich w ogóle. W nawiązaniu do powyższego punktu nie ma możliwości weryfikacji. Proszę o odpowiedź czy studnie DN 1000 występują w zakresie robót i jak tak w jakiej ilości?

Odp.: Studnie DN 1000 zabudowane są na przyłączach i nie wchodzą w zakres realizowany przez Zamawiającego.

**INFORMACJA
dla Wykonawców nr 2**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia”.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. z 2021 r. poz. 1129** – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania:

1. Proszę o zamieszczenie przedmiarów jako plików z Normy, czyli np. w rozszerzeniu ATH.

Odp.: Odpowiedzi udzielono w poprzedniej informacji dla wykonawców (odpowiedź na pytanie nr 1)

2. Czy zamawiający dopuszcza do inwestycji sieciowej w zakresie tłoczni ścieków urządzenia których zbiornik i separatory wykonane są ze stali S235JR lub odlewu aluminium pokryte na zewnątrz i wewnątrz powłoką antykorozyjną na bazie żywic które zapewniają klasę ochrony dla atmosfery o najwyższej korozyjności C5-M?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie powyższych zbiorników.

3. Czy zamawiający dopuszcza wgląd do rozdzielacza przez otwór serwisowy umieszczony w górnej części tłoczni ?

Odp.: Tak zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

4. W projekcie podano parametry pracy pomp w tłoczniach, natomiast brak jest informacji jaka jest wydajność tłoczni. Prosimy o uzupełnienie danych lub podanie bilansu ścieków.

Odp.: W projekcie dokonane zostały zapisy dotyczące wydajności tłoczni poprzez parametr minimalnego przepływu Q (l/s), który został obliczony do możliwości przepustowości rurociągu tłocznego. Ze względu na nierównomierności przepływu tłocznie ścieków w każdym momencie muszą posiadać możliwość przepompowania ścieków o danym przepływie.

5. Jakie zbiorniki należy zastosować do zabudowy tłoczni ścieków betonowe czy z PMB, skoro do przepompowni mają być z PMB?

Odp.: Zamawiający dopuszcza korpusy tłoczni z betonu zgodnie z dokumentacją projektową lub równoważne z PMB.

6. W zadaniu 1. do wykonania jest modernizacja przepompowni ścieków.

W dokumentacji projektowej nie ma danych do doboru pomp. Proszę również o informację czy w zakres zadania wchodzi wykonanie zbiornika przepompowni?

Odp.: W zakres modernizacji pompowni wchodzi również wymiana zbiornika wraz z wyposażeniem. Parametry pompowni zostały określone w poprzedniej informacji dla wykonawców nr 1 (odpowiedź na pytanie nr 2).

7. Czy projektowane przepompownie, tłocznie ścieków i zestaw hydroforowy mają być wpięte do istniejącego systemu monitoringu? Jeśli tak to proszę o informację jaki system monitoringu obecnie Państwo posiadają?

Odp.: Nie mają być wpięte do istniejącego monitoringu. Należy stworzyć indywidualny system do nowobudowanych obiektów.

8. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rur do kanalizacji sanitarnej bez wydłużonego kielicha ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie takich rur.

9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rur o innych parametrach ścieralności niż te wskazane w części SST-2 SSTWiORB ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Ścieralność ma być zgodnie z normą wskazaną w SSTWiORB.

10. Czy Zamawiający wymaga zastosowania rur i kształtek kanalizacyjnych produkowanych z tego samego materiału?

Odp.: Tak wymaga (nie dotyczy studzienek).

11. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rur do kanalizacji sanitarnej rur bez potwierdzenia znakowania ich kryształem lodu, który to znak wskazuje na możliwości ich wbudowania w obszarach, gdzie budowa sieci jest prowadzona w temperaturach do -10 C°?

Odp.: Do budowy kanalizacji należy zastosować rury PVC-U lite, jednorodne produkowane zgodnie z normą PN-EN1401-1 i posiadające sztywność nominalną SN8 kN/m2, SDR34. Wszystkie rury muszą

posiadać wydłużony kielich. W przypadku prowadzenia robót montażowych materiałów w temperaturach ujemnych należy zastosować materiały przystosowane do panujących warunków atmosferycznych.

12. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rur do kanalizacji sanitarnej wyposażonych w uszczelki z innego rodzaju materiału niż te wskazane w zapisach części SST-2 SSTWiORB ?

Odp.: Rura wraz z uszczelką powinna być dostarczona jako komplet od tego samego dostawcy i spełniać normy stosowane do danej normy rury.

13. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rur do kanalizacji sanitarnej, studzienek tworzywowych od różnych producentów ?

Odp.: Tak zamawiający dopuszcza.

14. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów studzienek tworzywowych niż polipropylen wskazany w części SST-2 SSTWiORB ?

Odp.: Tak zamawiający dopuszcza.

15. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur dla rurociągów tłocznych w technologii bezwypkowej typoszerogu SDR11 PN 16 bez umieszczonych fabrycznie przewodów w ścianie rury ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie innego rozwiązania z uwagi na późniejszą eksploatację i możliwości dokładnego zlokalizowania rurociągu w terenie.

16. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany załącznika nr 6 do SWZ (Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo) & 8 w/w załącznika i dopuścić fakturowanie częściowe. Pozostawienie załącznika nr 6 do SWZ o niezmienionej treści, istotnie stawia podwykonawcę w sytuacji gorszej niż Generalnego Wykonawcę, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a także z pkt VIII pkt 2. SWZ postępowania tj. cytując: „Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów z podwykonawcami, uwzględniając regulacje odpowiadające postanowieniom zawartym w umowie z Zamawiającym. Postanowienia te nie mogą być bardziej rygorystyczne od tych wynikających z umowy z Zamawiającym na realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w odniesieniu do wysokości i rodzaju kar umownych, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, czy też świadczenia zastępczego.”. Załącznik nr 2 do SWZ (projekt umowy głównej) w &11 dopuszcza fakturowanie częściowe przez Generalnego Wykonawcę.

Odp.:

Załącznik przedstawia istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo, zapis dotyczący czuciowego fakturowania może być zmieniony przez Wykonawców podczas tworzenia umowy o podwykonawstwo.

INFORMACJA dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia”.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. z 2021 r. poz. 1129** – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania:

1. Wnosimy o udostępnienie dokumentacji dotyczącej ław fundamentowych obiektu nr 1 (rysunki zbrojeniowe i zestawienie zbrojenia).

Odp.: Udostępniono rysunek konstrukcyjny ław fundamentowych - Poz. 9 dla obiektu Ob.1 w formacie pdf.

2. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie konstrukcji posadzki stalowej wiaty przy obiekcie nr 1 ze względu na rozbieżności pomiędzy Projektem Wykonawczym, a przedmiarem robót.

Odp.: Warstwy przekrojowe posadzki wiaty przy obiekcie Ob.1 zgodnie z Projektem Wykonawczym (rys. nr A/5).

3. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji dotyczącej płyt fibrobetonowych (przekroje konstrukcyjne).

Odp.: Płyty należy wykonać wg informacji i danych (w tym podanych wymiarów) zawartych w Projekcie Wykonawczym w pkt. 4.7.5 opisu technicznego branży arch.-konstr. oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Brak opracowania rysunkowego.

4. Jakie wymiary mają płyty fibrobetonowe?

Odp.: Płyty należy wykonać wg informacji i danych (w tym podanych wymiarów) zawartych w Projekcie Wykonawczym w pkt. 4.7.5 opisu technicznego branży arch.-konstr. oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Brak opracowania rysunkowego.

5. Wnosimy o podanie objętości nasypu (skarpy przy zbiornikach) do wykonania.

Odp.: Objętości gruntu do wbudowania w skarpy wynosi 1140m³. Podane ilości są orientacyjne, mogą ulec zmianie w trakcie wykonywania prac.

6. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie przedmiaru budowlanego o pozycje dotyczące chodników przy obiektach.

Odp.: Łączna powierzchnia chodników wraz z opaskami wynosi 205m². Chodniki należy wykonać zgodnie z opisem technicznym Projektu Wykonawczego.

INFORMACJA dla Wykonawców nr 4

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia”.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. z 2021 r. poz. 1129** – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania:

1. Proszę o sprawdzenie podanych parametrów pracy pomp dla tłoczni P2 i P6. W jakiej jednostce jest podana wydajność 21,6, l/s czy m³/h. Biorąc pod uwagę "Informację dla Wykonawców nr 2, odpowiedź do pytania 4: **"W projekcie dokonane zostały zapisy dotyczące wydajności tłoczni poprzez parametr minimalnego przepływu Q (l/s), który został obliczony do możliwości przepustowości rurociągu tłocznego. Ze względu na nierównomierności przepływu tłocznie ścieków w każdym momencie muszą posiadać możliwość przepompowania ścieków o zadanym przepływie"**. Przyjmując 21,6 l/s i średnicę rurociągów tłocznych fi 90 mm otrzymujemy prędkość przepływu 5,08m/s, która nie jest zalecana. Średnica przewodów tłocznych powinna być dobierana w taki sposób, by prędkość przepływu ścieków w przewodach mieściła się w granicy od 0,7 do 2,5 m/s.

Odp.: W projekcie błędnie podano jednostkę przepływu. Dla tłoczni ścieków P2 i P6 należy przyjąć przepływ 21,6 m³/h co przekłada się na wydajność 6 l/s.

2. Proszę także o doprecyzowanie mocy pomp dla tłoczni P2.

Odp.: Moc pomp uzależniona jest od producenta pomp. Podane moce pomp w projekcie są danymi orientacyjnymi, które w zależności od wybranego dostawcy pomp mogą się różnić.

Dla Tłoczni P2 szacowana moc jednej pompy wynosi 7,7 kW (400V) . W tłoczni należy uwzględnić możliwość pracy dwóch pomp jednocześnie.

3. Czy tłocznie P2 i P6 będą wpięte w system monitoringu ?

Odp.: Tłocznie ścieków P2 i P6 należy ująć w monitoringu.

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia”

Zamawiający Gmina Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zadanie nr 1: 15 270 757,54 zł brutto.

Zadanie nr 2: 4 486 887,85 zł brutto.

Zadanie nr 3: 516 900,46 zł brutto.

Zbiórce zestawienie ofert w postępowaniu na:

„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia”

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto
1	„WOD-GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno - Transportowych Czesław Sztuk 28-130 Stopnica	Zadanie 2: 455.000,00 złotych Zadanie 3: 4.197.000,00 złotych
2	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kodrain Justyna Kozieł 25-415 Kielce,	Zadanie 3: 545 000,00 złotych
3	„GABAMA” Marian Gajek 26-026 Obice	Zadanie 3: 297 086,48 złotych
4	IBG Instalbud Sp. z o.o. 35-105 Rzeszów	Zadanie 1: 28 044 000,00 złotych Zadanie 2: 6 073 740,00 złotych Zadanie 3: 645 750,00 złotych
5	Lider Konsorcjum: „ADMA” Zakład Remontowo - Budowlany Marian Adamczyk 28-200 Staszów Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne „ADMA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 28-200 Staszów	Zadanie 1: 24 191 320,49 złotych Zadanie 2: 3 867 367,40 złotych Zadanie 3: 483 747,45 złotych

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na Zadanie nr 1

Gmina Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, informuje, że w dniu **10.02.2022 r.** o godz. **12:00** odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „Pzp” pn. **„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia”, nr referencyjny: RGI.ZP.271.5.2021.**

Zamawiający wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 255 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021. poz. 1129 ze zm.) informuje, iż cena oferty najkorzystniejszej na Zadanie nr 1 przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też stosownie do zapisów art. 255 ust. 1 pkt 3 ustawy **postępowanie na Zadanie nr 1 unieważniono.**

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na zadanie nr 2

Gmina Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, informuje, że w dniu **10.02.2022 r.** o godz. **12:00** odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. **„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia”.**

W postępowaniu na zadanie 2 wpłynęły 3 oferty.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 23.03.2022 r.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 253 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę: **Lider Konsorcjum: „ADMA” Zakład Remontowo - Budowlany Marian Adamczyk, Staszów**

Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne „ADMA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Staszów, która uzyskała najwyższą liczbę punktów:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz siedziba wykonawcy	Ilość punktów w kryterium cena brutto	Ilość punktów w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia	Ilość punktów w kryterium wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości	Ilość punktów w kryterium aspekty społeczne	Ilość punktów razem
5	Lider Konsorcjum: „ADMA” Zakład Remontowo - Budowlany Marian Adamczyk Staszów Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne „ADMA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Staszów	60,00	15,00	20,00	5,00	100,00

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz siedziba wykonawcy	Ilość punktów w kryterium cena brutto	Ilość punktów w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia	Ilość punktów w kryterium wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości	Ilość punktów w kryterium aspekty społeczne	Ilość punktów razem
4	IBG Instalbud Sp. z o.o. Rzeszów	38,20	15,00	20,00	5,00	78,20

Ponadto Zamawiający odrzucił z postępowania następujących Wykonawców:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz siedziba wykonawcy	Powód odrzucenia oferty
1	„WOD-GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno - Transportowych Czesław Sztuk Suchowola, Stopnica	Wykonawca w piśmie z dnia 03.03.2022 r. złożył pismo w którym poinformował, iż omyłkowo zostały wpisane kwoty na poszczególne zadania oraz, że nie jest w stanie zrealizować Zadania nr 2 za wskazaną w formularzu ofertowym kwotę. W związku z powyższym Zamawiający uznał, że oferta zawiera rażąco niską cenę i odrzucił ją na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na zadanie nr 3

Gmina Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, informuje, że w dniu **10.02.2022 r.** o godz. **12:00** odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. **„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia”**.

W postępowaniu na zadanie 3 wpłynęło 5 ofert.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 25.04.2022 r.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 253 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę: **„GABAMA” Marian Gajek 26-026 Obice**, która uzyskała najwyższą liczbę punktów:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz siedziba wykonawcy	Ilość punktów w kryterium cena brutto	Ilość punktów w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia	Ilość punktów w kryterium wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości	Ilość punktów w kryterium aspekty społeczne	Ilość punktów razem
3	„GABAMA” Marian Gajek 26-026 Obice	60,00	0,00	20,00	2,00	82,00

Oferty pozostałych Wykonawców oceniono następująco:

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz siedziba wykonawcy	Ilość punktów w kryterium cena brutto	Ilość punktów w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia	Ilość punktów w kryterium wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości	Ilość punktów w kryterium aspekty społeczne	Ilość punktów razem
1	„WOD-GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno - Transportowych Czesław Sztuk 28-130 Stopnica	4,25	15,00	20,00	5,00	44,25
2	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KODRAIN Justyna Kozieł 25-415 Kielce	32,71	15,00	20,00	5,00	72,71
4	IBG Instalbud Sp. z o.o. 35-105 Rzeszów	27,60	15,00	20,00	5,00	67,60
5	Lider Konsorcjum: „ADMA” Zakład Remontowo - Budowlany Marian Adamczyk 28-200 Staszów Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne „ADMA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 28-200 Staszów	36,85	15,00	20,00	5,00	76,85