

Nowa Słupia, dnia 04.08.2020 r.

Znak sprawy: RGI.ZP.271.9.2020

## INFORMACJA

### dla Wykonawców nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

**„Budowa odcinka wodociągu od ulicy Łazy do Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupii”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

#### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania odcinków wodociągu w technologii horyzontalnego przewiertu sterowanego przy zastosowaniu rury przewodowej PE 100 RC o zwiększonej odporności na powolny wzrost pęknięć i obciążenia punktowe. Nadmieniamy, że zastosowanie technologii bezwykopowej spowoduje brak ingerencji w istniejące zagospodarowanie terenu (plac brukowany, drogi) oraz drzewostan, co będzie miało korzystny wpływ na środowisko.

#### **Odpowiedź ad.1:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie odcinków wodociągu w technologii horyzontalnego przewiertu sterowanego przy zastosowaniu rury przewodowej PE 100 RC SDR11.

#### **Pytanie nr 2:**

Przedmiar dział nr 2 zawiera roboty demontażowe rurociągu z polietylenu. Prosimy o potwierdzenie zasadności pozycji lub wskazanie odcinka, którego dotyczy.

#### **Odpowiedź ad. 2:**

Roboty demontażowe należy uwzględnić zgodnie z punktem 23 SIWZ ppkt. 23.1 - 23.1.4 oraz punktem 6 SIWZ ppkt. 6.2.

#### **Uwaga.**

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zaleceniami producenta wybranych wyrobów budowlanych.

*Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną treść SIWZ.*

Zastępca Burmistrza  
Włodzimierz Zaręba