


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kielcach

25-819 Kielce, ul. Skibińskiego 4
tel. 41 345 46 22, fax 41 345 46 23

NHS.9020.1.65.2023



Kielce, dnia 16-01-2024r.

Ocena okresowa jakości wody z urządzeń wodociągowych wodociągu Bartoszowiny, gm. Nowa Słupia w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych za rok 2023r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3, § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 oraz zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D, zał. Nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z urządzeń wodociągowych wodociągu Bartoszowiny, administrowanego przez Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z siedzibą w Nowej Słupi, ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

stwierdza jej przydatność do spożycia przez ludzi.

Próbki wody z wyżej wymienionego urządzenia pobrano w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej obejmujących badania niezbędne do sprawowania bieżącego nadzoru nad jakością wody.

W badanym zakresie woda spełniała wymagania zawarte w zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D, zał. Nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W analizowanym okresie nie wystąpiły nieprawidłowości w zakresie parametrów jakości wody, które zobowiązałyby przedsiębiorcę do podejmowania działań naprawczych.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kielcach

lek. med. Grażyna Majewska


Otrzymują:

- 1) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia.
2. Urząd Gminy Nowa Słupia Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z siedzibą w Nowej Słupi, ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia.

3. a/a.

BP/IAK

NHS.9020.1.66.2023



R. Rywiński
23.01.2024
Kielce, dnia 16-01-2024r.

Ocena okresowa jakości wody z urzędzeń wodociągowych wodociągu Zamkowa Wola, gm. Nowa Słupia w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych za rok 2023r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3, § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 oraz zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z urzędzeń wodociągowych wodociągu Zamkowa Wola, administrowanego przez Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z siedzibą w Nowej Słupii, ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

stwierdza jej przydatność do spożycia przez ludzi.

Próbki wody z wyżej wymienionego urządzenia pobrano w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej obejmujących badania niezbędne do sprawowania bieżącego nadzoru nad jakością wody.

W badanym zakresie woda spełniała wymagania zawarte w zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W analizowanym okresie nie wystąpiły nieprawidłowości w zakresie parametrów jakości wody, które zobowiązałyby przedsiębiorcę do podejmowania działań naprawczych.


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kielcach
G. Majewska
lek. med. Grażyna Majewska

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia.
2. Urząd Gminy Nowa Słupia Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z siedzibą w Nowej Słupii, ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia.
3. a/a.

BP/AK

NHS.9020.1.487.2023



Kielce, dnia 16-01-2024r.

P. 1. B. yuf
22.01.2024

Ocena okresowa jakości wody z urządzeń wodociągowych wodociągu Nowa Słupia, gm. Nowa Słupia w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych za rok 2023r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3, § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 oraz zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D, zał. Nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z urządzeń wodociągowych wodociągu Nowa Słupia, administrowanego przez Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z siedzibą w Nowej Słupi, ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia w okresie od 29.09.2023r. do 31.12.2023r.

stwierdza jej przydatność do spożycia przez ludzi.

Próbki wody z wyżej wymienionego urządzenia pobrano w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej obejmujących badania niezbędne do sprawowania bieżącego nadzoru nad jakością wody.

W badanym zakresie woda spełniała wymagania zawarte w zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D, zał. Nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W analizowanym okresie nie wystąpiły nieprawidłowości w zakresie parametrów jakości wody, które zobowiązałyby przedsiębiorcę do podejmowania działań naprawczych.

Państwowy Powiatowy
inspektor Sanitarny w Kielcach

G. Majewska
lek. med. Grażyna Majewska

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia.
2. Urząd Gminy Nowa Słupia Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z siedzibą w Nowej Słupi, ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia.

3. a/a.

BP/IAK

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kielcach
25-819 Kielce, ul. Skibińskiego 4
tel. 41 345 46 22, fax 41 345 46 23

NHS.9020.1.67.2023

URZĄD MIASTA I GMINY W NOWEJ SŁUPI
woj. świętokrzyskie
W P Ł Y N Ę Ł O
Dnia 23. 01. 2024
L. dz. 720

Kielce, dnia 16-01-2024r.

Ocena okresowa jakości wody z urządzeń wodociągowych wodociągu Rudki, gm. Nowa Słupia
w zakresie parametrów mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych za rok 2023r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3, § 22 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 pkt 1 oraz zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D, zał. Nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z urządzeń wodociągowych wodociągu Rudki, administrowanego przez Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z siedzibą w Nowej Słupi, ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

stwierdza jej przydatność do spożycia przez ludzi.

Próbki wody z wyżej wymienionego urządzenia pobrano w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej obejmujących badania niezbędne do sprawowania bieżącego nadzoru nad jakością wody.

W badanym zakresie woda spełniała wymagania zawarte w zał. Nr 1 część A tab. 1, zał. Nr 1 część B, zał. Nr 1 część C tab. 1 i 2, zał. Nr 1 część D, zał. Nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W analizowanym okresie nie wystąpiły nieprawidłowości w zakresie parametrów jakości wody, które zobowiązałyby przedsiębiorcę do podejmowania działań naprawczych.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kielcach
lek. med. Grażyna Majewska

Otrzymują:

- 1) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia.
2. Urząd Gminy Nowa Słupia Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z siedzibą w Nowej Słupi, ul. Staszica 18, 26-006 Nowa Słupia.

3. a/a.
BP/AK