


Z ISTNIEJĄCEGO PRZYPŁYKU  
(według oddzielnego opracowania)




Obwód nr 1	Obwód nr 2	Obwód nr 3
Oświetlenie terenu	Sterowanie oświetlenia terenu	Rezerwa
YAKY 4x25		
0,3kW		

UWAGI:

POZOSTAWIĆ MINIMUM 20 % REZERWY MONTAŻOWEJ

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEN  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
zgodnie z PN-HD 60364-4-41

<div><div><div>CODEX</div><div></div></div><div><div>Biurowiec</div><div>63-000 Środa Wielkopolska, ul. Stachury 9</div><div>tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21</div><div>sadowski@codex.pl www.codex.pl</div></div></div>					
BUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA POTRZEB MIESZKAŃCÓW GMINY NOWA SŁUPIA NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RUDKACH DZ. NR EWID. 653, 543/29, 544/8, 654/8, 654/6					
SZAFKA OŚWIETLENIOWA - SCHEMAT IDEOWY				Nr rys.: <b>E-03</b>	
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Numer uprawnień	Podpis	Data: styczeń 2014
Projektował:	mgr inż. Michał Szafranski	elektryczna	WKP/0187/POOE/11		
Sprawdził:	mgr inż. Paweł Szafranski	elektryczna	WKP/0193/POOE/13		