

Nowa Słupia, dnia 19.10.2020 r.

Znak sprawy: RGI.ZP.271.10.2020

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1.

Zgodnie z SIWZ Rozdział 14 na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia w systemie "zaprojektuj i wybuduj"", numer sprawy: RGI.ZP.271.10.2020, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1) Wnosimy o wykreślenie zapisu opisanego w PFU pkt 12.a. „układ zasilający musi być zamontowany w sposób, który umożliwi jego bez narzędziową wymianę”, który w oczywisty sposób ogranicza uczciwą konkurencję oraz nie znajduje żadnego uzasadnienia technicznego. Wiodący na polskim rynku producenci opraw oświetleniowych posiadają w swojej ofercie oprawy uliczne, które wyposażone są w układy zasilające, które jako jedne z komponentów opraw oświetleniowych, posiadają taką samą żywotność jak owe oprawy oświetleniowe. W związku z powyższym nie przewiduje się wykorzystywania opisanych przez Zamawiającego funkcjonalności. W sporadycznych przypadkach wymiany układu zasilającego, można takiej wymiany dokonać w bardzo łatwy sposób za pomocą prostych narzędzi jak np. śrubokręt. Łatwość wymiany układu zasilającego w oprawach oświetleniowych za pomocą prostych narzędzi jak np. śrubokręt oraz bardzo sporadyczne przypadki potrzeby wykonania takiej wymiany, sugerują, że w powyżej przytoczonym zapisie Zamawiający miał na celu wyłącznie ograniczenie uczciwej konkurencji, ponieważ taki zapis nie znajduje żadnego uzasadnienia technicznego.

Prosimy o zajęcie stanowiska w opisanych sprawach oraz potwierdzenie otrzymania wiadomości.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający w pkt 12a PFU miał na myśli wymianę podzespołów oprawy w sposób modułowy bez konieczności ich demontażu przy użyciu specjalnych i nietypowych narzędzi.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

BURMISTRZ

Andrzej Gąsior