

Numer referencyjny: RGI.ZP.271.2.2022

Nowa Słupia dnia, 18.03.2022 r.

GMINA  
NOWA SŁUPIA  
woj. świętokrzyskie  
NIP 657-24-64-005, REGON 291010406

## INFORMACJA

dla Wykonawców nr 4

### **Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:**

***„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowa Słupia”***

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania:

#### **Pytanie nr 1:**

Według opisu technicznego w przypadku wykonywania odcinków sieci bezwykopowo metodą przewiertów bezpośrednią rurą medialną należy stosować rury kamionkowe przeciskowe, glazurowane zgodne z ATV-161, natomiast na rysunkach PZT występują opisy rur stalowych. Proszę o podanie z jakiego materiału mają być użyte do przewiertów.

#### **Odpowiedź:**

**W przypadku wykonywania odcinków sieci bezwykopowo metodą przewiertów bezpośrednią rurą medialną należy zastosować rury opisane w projekcie wykonawczym oraz STWiOR - rury SDR 11 PN 16 wzmocnione wykonane z polietylenu PE 100RC (RC – Crack Resistance).**

**Rury stalowe należy zabudować we wskazanych miejscach na PZT. Rury stalowe służą w tym przypadku jako rury ochronne.**

Zastępca Burmistrza

Włodzisław Zaręba