

Nowa Słupia, dnia 12.10.2020 r.

Znak sprawy: RGLZP.271.10.2020  
GMINA  
NOWA SŁUPIA  
woj. świętokrzyskie  
NIP 657-24-64-005, REGON 291010406

## INFORMACJA

### dla Wykonawców nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

### **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia w systemie „zaprojektuj i wybuduj”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1.** W PFU Dział 8 p. 1 – Zamawiający wymaga, aby oprawa posiadała certyfikat ENEC i ENEC+. Czy Zamawiający wymaga także, aby do certyfikatu ENEC zostało dołączone zestawienie przebadanych komponentów oprawy, stanowiące integralną część certyfikatu?

#### **ODPOWIEDŹ 1**

Zamawiający wymaga przedstawienia kompletnego certyfikatu na etapie projektowania.

**Pytanie 2.** W PFU Dział 8 p. 9 – Zamawiający wymaga, aby trwałość diod LED była na poziomie minimum 100.000 h. Ponieważ producenci diod stosują różne określenia dla oznaczenia trwałości, prosimy o sprecyzowanie, czy Zamawiający ma na myśli trwałość opisaną w pozycji „reported” (czyli wynikającą z badania) raportu z ekstrapolowanej trwałości strumienia świetlnego LM 80-08 zgodnego z normą TM-21, czy w pozycji „declared” (czyli deklarowanej przez producenta, ale niekoniecznie potwierdzonej badaniami). Zgodnie z normą TM-21, okres trwałości diod powinien być liczony jako maksymalnie sześciokrotność czasu badania próbek, więc stanowisko Zamawiającego jest tutaj bardzo ważne.

#### **ODPOWIEDŹ 2**

Zamawiający ma na myśli wartości trwałości diod LED wynikające z przeprowadzonych badań.

**Pytanie 3.** W PFU Dział 8 p. 9 – Zamawiający wymaga, aby trwałość diod LED była na poziomie minimum 100.000 h przy współczynniku L95B10. Obecnie tylko jeden producent stosuje diody o współczynniku L95B10 dla 100.000h, co jest oczywistym naruszeniem zasad uczciwej konkurencji i ustawy PZP. Wnosimy zatem o dopuszczenie diod LED żywotności 100.000h przy współczynniku L90B10, które są proponowane na rynku przez większość uznanych renomowanych producentów opraw.

#### **ODPOWIEDŹ 3**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie diod LED o trwałości na poziomie minimum 100.000 h przy współczynniku L95B10 lub L90B10 oraz wyższe. Jednakże ostateczna decyzja co do zastosowanych diod zostanie podjęta na etapie projektowania.

**Pytanie 4.** W PFU Dział 8 p. 14 – Zamawiający wymaga, aby klosz oprawy posiadał odporność udarową IK nie mniejszą niż 08. Wcześniej, w p. 11 Zamawiający wymaga, aby oprawa legitymowała się stopniem ochrony przed uderzeniami na poziomie nie mniejszym niż IK 09.

**Prosimy o ujednoczenie zapisów w PFU, ponieważ klosz o odporności IK 08 powoduje, iż oprawa nie będzie posiadała odporności IK 09.**

**ODPOWIEDŹ 4**

Zamawiający wymaga aby oprawa a tym samym i klosz oprawy legitymowały się stopniem ochrony na poziomie nie mniejszym niż IK 09.

**Pytanie 5.** W PFU Dział 8 p. 17 – Zamawiający wymaga, aby wszystkie oprawy pochodziły z jednej rodziny, dla ujednoczenia efektu wizualnego. Czy to oznacza, że Zamawiający wymaga, aby wszystkie oprawy posiadały ten sam kształt i rozmiar? Jest to korzystne rozwiązanie dla Zamawiającego, ponieważ oprócz ujednoczenia wyglądu opraw, w przypadku nagłych zdarzeń spowodowanych przez czynniki zewnętrzne, Zamawiający może dowolnie wymieniać pomiędzy oprawami większość elementów (np. stłuczony lub pęknięty klosz, uszkodzoną obudowę, uchwyt itp.), co jest niemożliwe, przy montażu opraw o różnych kształtach i rozmiarach.

**ODPOWIEDŹ 5**

Zamawiający podtrzymuje powyższe zapisy.

**Pytanie 6.** W PFU Dział 9 p. 2 – Zamawiający wymaga, aby pliki fotometryczne opraw były ogólnodostępne na stronach producenta – celem umożliwienia niezależnej weryfikacji obliczeń. Czy Zamawiający wymaga, aby na stronach producenta były dostępne pliki dla wszystkich typów proponowanych opraw?

**ODPOWIEDŹ 6**

Pliki powinny być dostępne dla wszystkich proponowanych opraw.

**Pytanie 7.** W PFU i SIWZ ogólnie – Zamawiający w żadnym punkcie SIWZ ani PFU nie wskazał, w jaki sposób będzie weryfikował zgodność proponowanych opraw z wymaganiami. Ani SIWZ, ani PFU nie zawierają wymogu, aby Wykonawca dostarczył karty techniczne proponowanych opraw, co powinno być podstawą weryfikacji na etapie wstępnym, a w razie wątpliwości co do spełniania wymogów Zamawiający mógłby wezwać Wykonawcę do dostarczenia próbek opraw celem sprawdzenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą lub na wezwanie kart technicznych proponowanych opraw oraz wymaganych certyfikatów, oraz czy dane techniczne na kartach opraw muszą się pokrywać z danymi technicznymi dostępnymi na stronach producenta (chodzi o podstawowe założenia fizyczne – wielkość, wymiary, IK, IP, skuteczność świetlna itp.)

**ODPOWIEDŹ 7**

Na etapie projektowania projektant zobowiązany będzie zgodnie z umową do uzyskania akceptacji zamawiającego, iż na tym etapie powinien przedstawić typy opraw i innych urządzeń, które zamierza zaprojektować.

**Pytanie 8**

**Dotyczy Zał. nr 9 – PFU wraz z Aneksami -Aneks Ad 8 - ustępy 11 i 14**

W ustępie 11 Zamawiający podał że dostarczone oprawy powinny się charakteryzować odpornością na udary na poziomie IK09, zaś w ustępie 14 odporności udarowej klosza oprawy na poziomie IK08.

*Oferent zwraca się z prośbą o ujednoczenie tego zapisu na IK09 w obu ustępach.*

Zdaniem Oferenta szklany klosz jest najsłabszym elementem oprawy pod względem wytrzymałości na udary. W związku z powyższym jeśli cała oprawa ma charakteryzować określoną w punkcie ustępie 11 odpornością na udary to klosz również.

#### **ODPOWIEDŹ 8**

Zamawiający wymaga aby oprawa a tym samym i klosz oprawy legitymowały się stopniem ochrony na poziomie nie mniejszym niż IK 09 zgodnie z pkt 11 Aneks do PFU.

#### **Pytanie 9**

**Dotyczy Zal. nr 9 – PFU wraz z Aneksem Aneks – Ad 9 ustęp f.**

Na obszarze opisanym w ustępie f znajduje się pewna ilość opraw oświetleniowych zwieszanych. Charakter obszaru wskazuje na konieczność użycia w zamian nich opraw dekoracyjnych zwieszanych o charakterze stylizowanym.

*Czy zamiarem Zamawiającego jest aby w tym obszarze zastosować oprawy dekoracyjne stylizowane zwieszane?*

*Jeśli tak, Oferent zwraca się z podaniem wymagań jakie mają spełniać w/w oprawy.*

#### **ODPOWIEDŹ 9**

Ze względu na różnorodność opraw stylizowanych szczegółowe wymagania techniczne dla opraw zostaną określone po ocenie wizualnej zaproponowanych przez oferentów opraw, na etapie projektowania.

#### **Pytanie 10**

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu "...". Co Zamawiający rozumie pod pojęciem "zacząć współpracę z systemem"? Znajdujący się w dalszej części opis układu sterowania oświetleniem nie posiada informacji o wymaganych funkcjonalnościach systemu a jedynie jest przeklejoną kartą techniczną konkretnego produktu. W dodatku produkt ten nie jest zamawiany w ramach tego zadania, a jedynie "opcjonalnie zostanie zabudowany w późniejszym okresie". Niezrozumiałym jest specyfikowanie urządzeń które nie są objęte postępowaniem w dodatku w sposób, który jest sprzeczny z ustawą o zamówieniach publicznych. **Wnosimy o usunięcie w.w punktów specyfikacji w całości.**

#### **ODPOWIEDŹ 10**

Za "rozpoczęcie współpracy z systemem" rozumuje się uruchomienie sterowania oświetleniem wraz ze współpracą z systemem GPS.

#### **Pytanie 11**

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów § 5 ust. 2 na:

W celu dokonania odbioru wstępnego dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca dostarczy na adres Zamawiającego kompletną dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Umowy. Zamawiający potwierdzi kompletność dokumentacji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczy.

§ 1 ust. 6 Umowy mówi o udzieleniu przez Wykonawcę gwarancji na roboty budowlane na warunkach określonych w Umowie a nie o dokumentacji projektowej. Udzielana przez Wykonawcę gwarancja na roboty budowlane nie jest elementem dokumentacji projektowej.

## ODPOWIEDŹ 11

Zamawiający podtrzymuje zapis § 5 ust. 2, gdyż jest on poprawny i § 1 ust. 6 odnosi się do dokumentacji projektowej, w cyt. brzmieniu:

6. „Dokumentacja projektowa, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 1 Umowy, obejmuje:

- 1) dokumentację projektową budowlaną;
- 2) dokumentację projektową wykonawczą: zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz warunkami określonymi przez PGE Dystrybucja S.A.
- 3) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych;
- 4) w razie konieczności uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę.”

### Pytanie 12

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów § 5 ust. 17 pkt 1 na:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli:

1) dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 1 ust. 6 Umowy, będzie zawierała błędy powodujące jej niezgodność z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub powodujące jej niezgodność z wymogami określonymi w PF-U;

§ 1 ust. 6 Umowy mówi o udzieleniu przez Wykonawcę gwarancji na roboty budowlane a nie o dokumentacji projektowej. Udzielana przez Wykonawcę gwarancja na roboty budowlane nie jest elementem dokumentacji projektowej.

## ODPOWIEDŹ 12

Zamawiający podtrzymuje powyższe zapisy, gdyż § 1 ust. 6 mówi o dokumentacji projektowej a nie o gwarancji.

### Pytanie 13

Czy Zamawiający wprowadzi do umowy ograniczenie wysokości dla sumy wszystkich kar umownych wynikających z umowy na poziomie 20% wartości ceny umownej netto?

Zgodnie z wykładnią art. 483 § 1 k.c. kara umowna powinna być limitowana tzn. w umowie powinna być wskazana maksymalna wysokość do jakiej kara może być naliczana. Brak takiego zapisu w umowie zwłaszcza w odniesieniu do zapisów o karach umownych za zwłokę nie spełnia wynikającego z art. 483 § 1 k.c. wymagania określenia sumy pieniężnej podlegającej zapłacie w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania niepieniężnego. Ponadto brak limitu kar umownych może prowadzić do obciążenia wykonawcy karami w rażąco wygórowanej wysokości.

## ODPOWIEDŹ 13

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

### Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy ograniczenia odpowiedzialności: „Strony wyłączają odpowiedzialność za utracone korzyści lub szkody pośrednie. Inna odpowiedzialność Stron z umowy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia umownego

netto. Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych z winy umyślnej.” ?

Potrzeba ograniczenia odpowiedzialności wynika, z tego, że wielu oferentów nie może przyjąć nieograniczonej odpowiedzialności, a co za tym idzie wprowadzenie takiego wymagania znacząco ogranicza krąg podmiotów, które wezmą udział w przetargu, a co za tym idzie ogranicza konkurencję.

#### **ODPOWIEDŹ 14**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.**

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

BURMISTRZ

*Andrzej Gąsior*

