

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Słupii”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

W opisie technicznym są sprzeczne zapisy.

W pkt 1.2 – Zakres opracowania jest zapis: instalacja ciepła technologicznego do aparatów grzewczo-wentylacyjnych.

W pkt 2.1 jest natomiast zapis : W projektowanym obiekcie przewidziano instalację ciepła technologicznego do aparatów grzewczych VOLCANO VR1 i VR2 firmy VTS.

W projekcie – Rzut parteru instalacja CT jest zapis aparat grzewczo-wentylacyjny ze skrzynką czerpną i komorą mieszania i automatyką – taki sam zapis jest w przedmiarach.

Prosimy o wyjaśnienie powyższych zapisów i sprecyzowanie czy mają to być aparaty grzewcze, które tylko ogrzewają pomieszczenie czy mają to być aparaty grzewczo wentylacyjne , które mają ogrzewać pomieszczenie oraz pobierać świeże powietrze z zewnątrz poprzez komorę mieszania. komora mieszania pobiera powietrze z zewnątrz przy działającym ogrzewaniu a przy wyłączonym zamyka przepustnice zewnętrzne i pobiera powietrze z pomieszczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zamontowania aparatów grzewczo-wentylacyjnych, które mają służyć tylko i wyłącznie do ogrzewania hali. Aparaty będą pobierać powietrze z pomieszczenia.

Pytanie 2:

Prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji z jakiej firmy jest sprzęt sportowy na sali gimnastycznej?

Odpowiedź:

Producentem sprzętu sportowego zamontowanego na hali sportowej w Nowej Słupii są firmy: POLSPORT S.A. Bielsko-Biała oraz Sport Grupa Sp. z o.o. Mińsk-Mazowiecki.

Zastępca Burmistrza

Włodzisław Zaręba