

Nowa Słupia, dn. 25.05.2016r.

Dot. zapytania ofertowego dot.

**Modernizacji nawierzchni kompleksu boisk „ORLIK” przy Zespole Szkół w Rudkach**

Pytania:



1. Zamawiający nie określił technologii nawierzchni pu na boisku wielofunkcyjnym.  
Występują następujące technologie:
  - nawierzchnia pu typu EPDM jednowarstwowa – skład:
  - mieszanina granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i lepiszcza pu
  - nawierzchnia pu typu natrysk – skład:
  - dolna warstwa - mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu
  - górna warstwa (natrysk) – mieszanina granulatu EPDM i systemu puProszę o określenie technologii nawierzchni pu o gr. 1 cm.
2. Zamawiający podaje aby na istniejącej nawierzchni pu na boisku wielofunkcyjnym wykonać nawierzchnię pu na warstwie stabilizującej o gr. 1.5 cm. Informuję, że na starej nawierzchni pu można zainstalować nową nawierzchnię pu bezpośrednio bez konieczności warstwy stabilizującej. Warstwa stabilizująca wymagana jest w przypadku instalacji nawierzchni pu na podłożach z kruszyw. Proszę o potwierdzenie, że zamawiane jest wykonanie nawierzchni pu na warstwie stabilizującej gr. 1.5 cm.
3. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie rodzaju i grubości nawierzchni sportowej poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym.
4. Zwracamy się z zapytaniem, czy zapis : „położenie nowej warstwy wierzchniej nawierzchni poliuretanowej o gr 1 cm wraz z „warstwą stabilizująca o gr 1,5 cm „ oznacza, że wierzchnia warstwa o gr 1 cm ma być ułożona na ET gr 1,5 cm?

Odpowiedź do pytania 1,2,3,4:

Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego obejmuje:

1. Przygotowanie pozostałości po istniejącej nawierzchni poliuretanowej pod modernizację
2. Nałożenie warstwy stabilizującej ET (15 mm)
3. Nałożenie nowej nawierzchni typu natryskowego (10 mm warstwa wierzchnia + min. 2 mm kolor)

UWAGA! Krawędź poliuretanu musi zostać wyprofilowana robiąc tzw. ścięcie krawędzi (zaokrąglenie).

  
Kierownik  
Referatu Infrastruktury  
i Funduszy Strukturalnych  
  
mgr Agnieszka Kobus-Widz

Z-ca Wójta Gminy  
  
Włodzimierz Zaręba