



PGE Dystrybucja S.A.  
 Oddział Skarżysko-Kamienna  
 Rejon Energetyczny Ostrowiec  
 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kopernika 53  
 tel. (41) 267 42 68, fax (41) 267 42 98  
 e-mail: ostrowiec.os@pgedystrybucja.pl

Ostrowiec, dn. 16.08.2016r.

RM/RK/2808 /2016

**Gmina Nowa Słupia**  
**ul. Rynek 15**  
**26-006 Nowa Słupia**

Dot. dowieszenia opraw i przewodu oświetlenia ulicznego w istniejących obwodach oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia

W odpowiedzi na pismo złożone w dniu 29.07.2016 przez Gminę Nowa Słupia dotyczące dowieszenia opraw i przewodu oświetlenia ulicznego na słupach linii nn Dębniak 1, Dębno 4, Rudki 2 Rudki Osiedle, Rudki 4, Rudki Skowroniec, Stara Słupia 8, Trzcianka, Skały 2 Rejon Energetyczny w Ostrowcu Świętokrzyskim wyraża zgodę na realizację powyższego zgodnie z wnioskiem w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej wynikającej z umowy o świadczenie usługi przesyłowej i sprzedaży energii elektrycznej zawartej z Gminą Nowa Słupia bez konieczności wydawania nowych warunków przyłączenia i zawierania nowej umowy przyłączeniowej.

**Linia nn Dębniak 1 – zabudować oprawę o mocy 70 W na słupie nr 10**

**Linia nn Dębno 4 – dowiesić przewód ASXSn 2 x 25 mm<sup>2</sup> od słupa nr 26 do 29/6 i oprawy o mocy 70 W na słupie nr 29, 29/2, 29/4, 29/6 i słupie nr 17**

**Linia nn Rudki 2 – zabudować oprawy o mocy 70 W na słupie nr 15 i 17, RE Ostrowiec wyraża zgodę na zwiększenie mocy o 70 W w wydzielonym obwodzie oświetlenia ulicznego będącym własnością UG Nowa Słupia, granica własności pozostaje bez zmian na słupie nr 19**

**Linia nn Rudki Osiedle – zabudować oprawy o mocy 70 W na słupie nr 3 i 5**

**Linia nn Rudki 4 – zabudować oprawę o mocy 70 W na słupie nr 20**

**Linia nn Rudki Skowroniec – zabudować oprawę o mocy 70 W na słupie nr 4, RE Ostrowiec wyraża zgodę na zwiększenie mocy o 70 W w wydzielonym obwodzie oświetlenia ulicznego będącym własnością UG Nowa Słupia, granica własności pozostaje bez zmian na słupie nr 17**

**Linia nn Słupia Stara 8 – zabudować oprawę o mocy 70 W na słupie nr 5**

**Linia nn Trzcianka – zabudować oprawy o mocy 70 W na słupie nr 12, 10 i 7**

**Linia nn Skały 2 – zabudować oprawy o mocy 70 W na słupie nr 19 i 24**

Miejsce dostarczania energii elektrycznej pozostaje bez zmian.

Prace związane z montażem przewodu i opraw mogą być prowadzone po uprzednim uzgodnieniu terminu w RE Ostrowiec i zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami w PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Instalacje i urządzenia elektryczne należące do odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkownika a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wybudowane urządzenia pozostają na majątku i w eksploatacji Gminy Nowa Słupia.  
/ przypadku przebudowy bądź likwidacji linii energetycznej odtworzenie urządzeń oświetlenia  
licznego pozostanie w gestii Gminy.  
dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi pomiarami należy złożyć celem odbioru  
technicznego w RE Ostrowiec po realizacji zadania.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Skarżysko-Kamienna  
Rejon Energetyczny Ostrowiec  
Wydział Majątku i Technicznego

Kierownik  
Stanisław Raczyński

**Otrzymują :**

1. Adresat
2. a/a