

Gmina
Nowa Słupia



Urząd Gminy w Nowej Słupii

26 - 006 Nowa Słupia, ul. Rynek 15

tel. (041) 31-78-700 fax. (041) 31-77-221
www.nowaslupia.pl e-mail: urzad@nowaslupia.pl

Nowa Słupia dn. 06.11.2013r.

RGI.7020.215.2013

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wólka Milanowska – etap I i Stara Słupia (Podchełmie) w Gminie Nowa Słupia”, nr sprawy: RGI.341.8.2013.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późn. zm.) – **przekazuje treść odpowiedzi na zapytania Wykonawcy :**

Zapytanie 1:

W celu poprawnej wyceny prosimy o informację, jakiego rodzaju ma być przewiert w m. Wólka Milanowska, czy należy uwzględnić w kalkulacji przewiert sterowany, czy zwykły z przeciąganiem rurociągu?

Zamawiający udziela wyjaśnień:

W kalkulacji należy uwzględnić przewiert zwykły z przeciąganiem rurociągu.

Zapytanie 2:

W celu poprawnej wyceny prosimy o informację dotyczącą kosztorysu w m. Wólka Milanowska, a mianowicie, który obmiar jest właściwy: w pozycji 13 „Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 200 mm w gruntach kat. III-IV”, obmiar = 12 m, natomiast poz. 14 Rura ochronna stalowa śr. 200 mm, obmiar = 22 m. Prosimy o ewentualną zmianę w kosztorysie.

Zamawiający udziela wyjaśnień:

Przewiert występuje długości 12,0 m pod drogą, pozostałe 10,0 m są to rury ochronne przy przejściu pod ciekiem.

Zapytanie 3:

W celu poprawnej wyceny prosimy o informację dotyczącą kosztorysu w m. Wólka Milanowska, a mianowicie, czy w poz. 20 „Nawiertka o śr. 90/50 mm z zasuwa” należy uwzględnić dla nawiertki i zasuwy: obruki, skrzynki, obudowy, czy tylko dla jednej i dla której?

Zamawiający udziela wyjaśnień:

Nawiertaki z zasuwą powinny obejmować: obruki, skrzynki, obudowy dla wszystkich nawiertak z zasuwami.

Zapytanie 4:

W celu poprawnej wyceny prosimy o informację dotyczącą kosztorysu w m. Stara Słupia, a mianowicie, czy w poz. 29-31 „Nawiertka z zasuwą ...”, należy uwzględnić dla nawiertak i zasuw: obruki, skrzynki, obudowy, czy tylko dla jednej i dla której?

Zamawiający udziela wyjaśnień:

Nawiertaki z zasuwą powinny obejmować: obruki, skrzynki, obudowy dla wszystkich nawiertak z zasuwami.

Zapytanie 5:

Czy w ramach inwestycji przewidziane są drzewa do wycięcia, jeżeli tak prosimy o informację kto jest odpowiedzialny za uzyskanie zezwoleń administracyjnych na wycinkę drzew oraz kto poniesie koszty związane z uzyskaniem pozwoleń i samą wycinką?

Zamawiający udziela wyjaśnień:

W ramach inwestycji nie przewidziano drzew do wycinki (nie było kolizji drzew z wodociągiem). W przypadku wystąpienia kolizji wodociągu z drzewami Wykonawca winien uzyskać zezwolenie administracyjne na wycinkę drzew i ponieść koszty z tym związane.

Zapytanie 6:

W celu poprawnej wyceny prosimy o informację, czy w zadaniu: „Budowa sieci wodociągowej w m. Wólka Milanowska – etap I i Stara Słupia (Podchelmie) w Gminie Nowa Słupia” przewidziane są do wykonania przyłącza wodociągowe. Pojawia się tylko jedna pozycja 9 „Wodociąg z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania – średnica zewnętrzna rurociągu 32 mm” w m. Starej Słupi nawiązująca do przyłączy. Poza tą pozycją w tym i drugim przedmiarze, brak jest pozycji dotyczących wykonania przyłączy wodociągowych.

W przypadku kiedy należało by jednak uwzględnić przyłącza w wycenie prosimy o ewentualną zmianę w kosztorysach, dotyczącą wyceny przyłączy.

Zamawiający udziela wyjaśnień:


Rzeczywisty zakres wykonania sieci wodociągowej w Starej Słupi (Podchelmie) Ø32 zgodnie z wskazanym zakresem w przedmiarze tj. 117 m, są to przejścia pod drogą. Przyłącza zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. (t. j. Dz. U. 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zmianami) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Wykonawca będzie mógł zawrzeć odrębne umowy z właścicielami nieruchomości ubiegającymi się o przyłączenie do sieci wodociągowej, koszt przyłącza pokryje posiadacz nieruchomości.

Powyższe informacje stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić przy przygotowaniu i składaniu ofert.

Jednocześnie informujemy, że odpowiedzi nie wpływają na zmianę terminu składania ofert.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA GMINY


mgr inż. Marek Partyka
Kierownik Referatu
Gospodarczo-Inwestycyjnego