

Znak sprawy: RIFS.ZP.271.6.2018

Nowa Słupia, 21.06.2018 r.

### Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „**Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach – Gmina Nowa Słupia**”.

#### Pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi, zmiana SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w imieniu Zamawiającego przedstawiam treść pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły w dniu 18.06.2018 r. oraz odpowiedzi Zamawiającego:

#### **PYTANIE:**

1. Z uwagi na stwierdzone przez Wykonawcę rozbieżności w załączonych do w/w postępowania przetargowego materiałach, konieczne jest wyjaśnienie/uszczegółowienie następujących kwestii:

**a.** w opisie technicznym dokumentacji projektowej (na str. 4 w dziale Systemowe trybuny) oraz na rys. nr ZAG-03 jest mowa o wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej, natomiast rys. nr ZAG-01 w/w dokumentacji i załączony przedmiar robót (dział 3 Ciągi komunikacyjne piesze w poz. 28-42) nie obejmują tego zakresu robót budowlanych. Konieczne jest wskazanie przez Zamawiającego ostatecznego zakresu w/w prac do realizacji na potrzeby kalkulacji oferty cenowej.

#### *Odpowiedź*

*W kalkulacji ceny oferty należy uwzględnić wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej również pod trybunami.*

**b.** na rys. nr ZAG-02 jest mowa o wykonaniu warstwy piasku pod drenażem, natomiast załączony przedmiar robót (dział 5 Odwodnienie boiska/Drenaż w poz. 48-53) nie obejmuje tego zakresu prac. Konieczne jest wskazanie przez Zamawiającego ostatecznego zakresu w/w prac do realizacji na potrzeby kalkulacji oferty cenowej.

#### *Odpowiedź*

*Podsypki z piasku należy wycenić i wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.*

#### **PYTANIE:**

Zamawiający w wymaganiach co do sztucznej trawy podaje omyłkowo dokumenty, które dotyczą nawierzchni poliuretanowej. Prosimy zatem o dostosowanie wymaganych dokumentów do norm obowiązujących dla sztucznej trawy. Nadmieniamy, że badania na zgodność z ochroną środowiska nie dotyczą sztucznej trawy, gdyż nie zawiera ona środków chemicznych tak jak poliuretan.

Prosimy o korektę wymaganych dokumentów do sztucznej trawy zgodnie z poniższym:



Dokumenty dla nawierzchni:

- Rekomendacja ITB lub inny kompletny raport z badania przeprowadzonego przez inne niezależne akredytowane przez FIFA laboratorium potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych w Tabeli nr 1 powyżej,
- Atest Higieniczny PZH lub równoważny,
- Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 15330 potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry,
- Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,
- Karta techniczna nawierzchni autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych,
- Próbką oferowanej nawierzchni wielkości min. 10 x 10 cm,

*Odpowiedź*

*Wprowadza się zmianę w zapisach SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, ST-03 nawierzchnia trawy syntetyczne pkt. 2.2 w części dotyczącej Dokumenty dla nawierzchni:*

*usuwa się zapisy:*

- *Rekomendacja ITB lub inny kompletny raport z badania przeprowadzonego przez inne niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych w Tabeli nr 1 powyżej,*
- *Atest Higieniczny PZH lub równoważny,*
- *Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877 potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry,*
- *Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,*
- *Karta techniczna nawierzchni autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych,*
- *Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich wyszczególnionych w tabeli nr 2*
- *Próbka oferowanej nawierzchni wielkości min. 10 x 10 cm,*

*zastępując je zapisami, które otrzymują brzmienie:*

- *Rekomendacja ITB lub inny kompletny raport z badania przeprowadzonego przez inne niezależne akredytowane przez FIFA laboratorium potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych w opisie powyżej,*
- *Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 15330 potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry,*

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania oraz otwarcia ofert, pozostają bez zmian.

WOJT  
*Andrzej Gąsior*

