

Nowa Słupia, 8.01.2013r.

Znak: RGI.341.1.2013

Dotyczy przetargu na: „**Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Jeleniów, Włochy – Gmina Nowa Słupia**”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1

Stosownie do art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) informuję, że w dniu 7 stycznia 2013 roku wpłynęło faksem zapytanie do treści SIWZ dotyczącej w/w postępowania, poniżej przedstawiam i wyjaśniam treść zapytań.

Pytanie

Czy istnieje możliwość ułożenia sieci wodociągowej w całości metodą bezwykopową przy zastosowaniu technologii horyzontalnego przewiertu sterowanego?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Z up. WÓJTA GMINY

AW
mgr Agnieszka Wład
Z-ca kierownika Referatu
Gospodarczo-Inwestycyjnego