

p.p.280,00 m n.p.m.			STUDZIENKA S1	STUDZIENKA POMIAROWO KONTROLNA	REAKTOR BIOLOG.	NEBRASKA M-7	OSADNIK WSTĘPNY	STUDZIENKA S2	STUDZIENKA S3
Rzędna terenu	~288,30	289,00	290,90	293,20	293,20	293,20	293,20	293,20	294,88
Rzędna dna kanału	288,10	288,14	289,38	289,50	291,23	291,58	291,60	291,78	291,88	291,90	292,00	293,05
Głębokość	0,20	0,86	1,52	1,40	1,97	1,62	1,60	1,42	1,32	1,30	1,20	1,83
Materiał/Średnica	PCV Dn160							PCV Dn 200				
Długość/Spadki	L= 19,0m i= 0,2 %		L= 37,0m i= 3,2 %		L=10 m i=17,3 %			L=30,0m i= 3,5 %				
Odległości	0,0		19,0		56,0	66,0	69,0	71,0	74,4	76,4		6,4
Hektometry	0,00								1,00			

UWAGA : Przed przystąpieniem do robót wykonać pomiar sytuacyjno-wysokościowy po trasie kanału i wrazie rozbieżności z rzędnymi terenu przyjętymi w projekcie dokonać korekty profilu podłużnego.

PROFIL PODŁUŻNY PRZEPŁYWU ŚCIEKÓW
SKALA 1:100/500

Inwestor:	URZĄD GMINY NOWA SŁUPIA	
Dokumentacja:	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JELENIOWIE GM. NOWA SŁUPIA - PROJEKT WYKONAWCZY	Rys. nr: 4
Data: 07.99	Tytuł rysunku: PROFIL PODŁUŻNY PRZEPŁYWU ŚCIEKÓW	Skala: 1:100/500
Projektował:	mgr inż. Marian Śmiałek	
Opracował:	mgr inż. Tomasz Kozieł	

mgr inż. MARIAN ŚMIAŁEK
Upr. Nr [illegible]/91
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej

AKROS EKOLGIA S.C.
25-324 KIELCE
ul. Sandomierska 105
tel. 041/344 20 47