



OZNACZENIA

- ZWODY POZIOME – NA WSPORNIKACH KLEJONYCH Z DFe/Zn 8mm
- ZWODY PIONOWE – DFe/Zn 8mm MONTOWANE NATYKOWO, PO ELEWACJI, PRZY UŻYCIU UCHWYTÓW DYSTANSOWYCH
- UZIOM OTOKOWY Z PŁASKOWNIKA 25x4mm
- ZACISK PROBIERCZY W STUDZIENKACH KONTROLNYCH MONTOWANYCH W POZIOMIE TERENU, CHODNIKÓW LUB DRÓG PRZY ŚCIANIE BUDYNKU
- IGLICA ODGROMOWA 30cm
- ZACISK ODGROMOWY PRĘT –PRĘT

	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <b>EkoEnergia</b> <b>Polska Sp. z o.o.</b>		Kielecki Park Technologiczny ul. Olszewskiego 6 25-663 Kielce	
DATA: 12.2019	OBIEKT: <b>Ośrodek Zdrowia</b>			
FAZA PROJEKTU: <b>Wykonawczy</b>	ADRES INWESTYCJI: Rudki, ul. Chełmowa 1			
	INWESTOR: Gmina Nowa Słupia			
BRANŻA: <b>ELEKTRYCZNA</b> (instalacja odgromowa)	PROJEKTANT:  mgr inż. Daniel Dzedzic		NR UPR.:  SWK/0102/PWOE/13	PODPIS:
NR RYS.: <b>E-1</b>	TYTUŁ RYSUNKU: Instalacja odgromowa budynku			SKALA: <b>1:100</b>