



Główny wyłącznik przeciwpożarowy

1.1	GABINET DENTYSTYCZNY ISTNIEJĄCA POSADZKA	19.66 m²
1.2	ZAPLECZE GABINETU DENTYSTYCZNEGO ISTNIEJĄCA POSADZKA	5.18 m²
1.3	KOMUNIKACJA GRES SZKLIWIONY	31.98 m²
1.4	WC DAMSKIE + NIEPEŁNOSPRAWNYCH GRES SZKLIWIONY	4.23 m²
1.5	WC MĘSKIE GRES SZKLIWIONY	3.64 m²
1.6	WC PERSONELU GRES SZKLIWIONY	4.04 m²
1.7	POM. SOCJALNE GRES SZKLIWIONY	13.96 m²
1.8	GABINET LEKARSKI WYKŁADZINA PCW HOMOGENICZNA	19.68 m²
1.9	GABINET ZABIEGOWY + EKG WYKŁADZINA PCW HOMOGENICZNA	17.91 m²
1.10	ŚLUZA WYKŁADZINA PCW HOMOGENICZNA	3.26 m²
1.11	MAGAZYNEK GRES SZKLIWIONY	5.07 m²
1.12	KOMUNIKACJA GRES SZKLIWIONY	14.79 m²
1.13	POCZEKALNIA ISTNIEJĄCA POSADZKA	15.20 m²
1.14	WC PACJENTÓW ISTNIEJĄCA POSADZKA	2.96 m²
1.15	WIATROŁAP ISTNIEJĄCA POSADZKA	4.00 m²
1.16	GABINET SZCZEPIEŃ ISTNIEJĄCA POSADZKA	9.32 m²
1.17	GABINET PEDIATRY ISTNIEJĄCA POSADZKA	16.07 m²
1.18	KOMUNIKACJA GRES SZKLIWIONY	11.85 m²
1.19	UMYWALNIA GRES SZKLIWIONY	6.45 m²
1.20	SZATNIA GRES SZKLIWIONY	9.75 m²
1.21	MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ GRES SZKLIWIONY	7.02 m²
1.22	POM. NA ODPADY GRES SZKLIWIONY	3.42 m²
1.23	WIATROŁAP GRES SZKLIWIONY	4.51 m²
1.24	POM. PORZĄDKOWE+MAG. BIELIZNY BRUDNEJ3.47 m² GRES SZKLIWIONY	
1.25	ARCHIWUM GRES SZKLIWIONY	5.41 m²
1.26	REJESTRACJA GRES SZKLIWIONY	14.59 m²
1.27	POCZEKALNIA GRES SZKLIWIONY	47.42 m²
1.28	GABINET LEKARSKI GRES SZKLIWIONY	15.87 m²
1.29	WIATROŁAP GRES SZKLIWIONY	4.05 m²
1.30	POM. PIEŁĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ GRES SZKLIWIONY	7.25 m²
1.31	POCZEKALNIA ISTNIEJĄCA POSADZKA	8.05 m²
1.32	POKÓJ POBRAŃ ISTNIEJĄCA POSADZKA	12.75 m²
1.33	KŁATKA SCHODOWA GRES SZKLIWIONY	5.35 m²
POWIERZCHNIA RAZEM:		358.17 m²

EkoEnergia Polska Sp. z o.o. TEL.698-344-935 ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, daniel@energia-eko.com, www.energia-eko.com			
DATA: 12.2019	OBIEKT: Ośrodek Zdrowia w Rudkach		
FAZA PROJEKTU: Wykonawczy	ADRES INWESTYCJI: ul. Chełmowa 1, 26-006 Rudki		
	INWESTOR: Gmina Nowa Słupia		
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	OPRACOWAŁ: Jakub Ganc		PODPIS:
	PROJEKTANT: mgr inż.Daniel Dziedzic		PODPIS:
NR RYS.: E-2	TYTUŁ RYSUNKU: Projekt instalacji oświetlenia awaryjnego- rzut parteru		
NR UPR.: SWK/0102/PWOE/13		PODPIS:	